

CONSULTAS LICITACION

1. HOY EN VISITA A TERRENO SE ENTREGO PLANO QUE NO CORRESPONDE AL ITEMIZADO DE LA PROPUESTA, RESPECTO A LA NUEVA ALA DE FINANZAS SE HACE ITEMIZADO APARTE O ¿UDS. LO PROVEERÁN?.

R: Se sube a la página WEB de la Corporación los planos ajustados y los formatos con itemizado para ambos sectores.

2. SEGÚN ESTA NUEVA INFORMACIÓN, EL VALOR DE LA PROPUESTA SE MANTIENE O SE INCREMENTA, SI ES ASÍ, ¿EN CUÁNTO SUBE EL MONTO DE LA PROPUESTA?

R: Se elimina el tope máximo indicado en Bases. La Corporación evaluará según la disposición presupuestaria el alcance total de los trabajos a ejecutar.

3. DADO EL AUMENTO DE OBRA ES POSIBLE ASIGNAR UNOS DÍAS MAS PARA PRESUPUESTAR LAS NUEVAS PARTIDAS, ¿PODRÁ SER HASTA EL PRÓXIMO LUNES?

R: El plazo se extiende hasta el lunes 8 de junio, según se indicó en nota aclaratoria publicada ayer martes 02 de junio.

4. RESPECTO DE LA SERIEDAD DE OFERTA, ¿ES POSIBLE BAJAR EL MONTO?

R: No, ese valor se mantiene.

5. NOS PUEDE CONFIRMAR HORARIO DE TRABAJO.

R: El horario definitivo se coordinará con la empresa que adjudique la obra. Sin embargo, por el tipo de trabajo, se considera que las estructuras se prefabriquen en taller, y se ejecute el montaje por las tardes, entre 17:00 y 20:30 horas. El trabajo de terminaciones, en horario normal.

6. CUAL ES EL VALOR ESTIMADO PARA ESTA PROPUESTA, DE ACUERDO AL AUMENTO DE OBRAS INDICADO EN VISITA A TERRENO?

R: Ver respuesta N°2

7. ENTREGARAN NUEVO ITEMIZADO DE ACUERDO A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS?

R: Ver respuesta N°1

8. SE DEBE CONSIDERAR ILUMINACIÓN POR RECINTO CON PANEL LED DE ALTA EFICIENCIA Y CANALIZACIÓN PARA INTERNET SIN CABLEAR?

R: Se debe considerar equipos de alta eficiencia LED para iluminación. Se pide canalizar y cablear los puntos de red y telefonía indicados en plano.



Marcos Piña Guzmán
Arquitecto ICA 5655
Corporación Desarrollo La Reina