

**CONSULTAS LICITACION
LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS**

1.- EN BAÑOS BASICA SE CAMBIAN TODOS LOS WC Y SE REEMPLAZAN POR NUEVOS O SE MANTIENEN LOS EXISTENTES EN BUEN ESTADO.

R: SE CAMBIAN TODOS

2.- EN ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICA CAMBIO DE WC COMPLETO. SE DEBEN CONSIDERAR CON FLUXOMETROS NUEVOS COMO LOS ACTUALMENTE INSTALADOS O PODRÁN REUTILIZARSE LOS QUE ESTEN EN BUEN ESTADO.

R: FLUXÓMETROS NUEVOS

3.- EN BAÑOS BASICA SE DEBERA CAMBIAR TODA LA CERAMICA DE MURO O SOLO LO QUE SE DAÑE CON LAS OBRA.

R: EN BAÑO HOMBRES, PARED URINARIO EN OBRA A DEMOLER, TODO EL MURO

4.- EL GUARDAPOLVO DE CERAMICA SERÁ NECESARIO EN LOS SECTORES DONDE HAYA CERAMICA EN MUROS Y PISO.

R: NO ES NECESARIO

5.- LA CERAMICA DE MUROS EN BAÑOS IRA EN TODOS LOS MUROS INCLUYENDO DIVISIONES DE BAÑO NUEVAS O ÉSTAS QUEDARÁN CON EL LADRILLO A LA VISTA Y CANTERIA.

R: DIVISIONES NUEVAS DE WC, LADRILLO A LA VISTA CON CANTERIA, BARNIZADOS NATURAL

6.- EN SALA PREBASICA SE REPONE SOLO LA CERAMICA DAÑADA EN PISOS O SE CAMBIA TODA LAS SALAS.

R: SOLAMENTE LA DAÑADA, PUEDE SER PORCELANATO NEGRO

7.- EN CORREDOR PREBASICA SE DEBERÁ DEMOLER TODO EL ACTUAL PAVIMENTO DE HORMIGON PARA COLOCAR LOS NUEVOS PASTELONES.

R: CONSIDERA DEMOLER LO METROS INDICADOS EN ITEMIZADO Y PLANO

CONSULTAS ESCUELA PALESTINA

8.- EN BAÑO PREBÁSICA SE DEBEN INSTALAR NUEVOS WC PARVULOS. ESTOS SERÁN CON ESTANQUE O FLUXOMETRO.

R: SE CAMBIAN ARTEFACTOS CON FLUXÓMETRO

9.- LAS DIVISIONES DE BAÑO SERÁN EN MELAMINA SEGÚN INDICA LAS EETT O LADRILLO.

R: LADRILLO PRINCESA 11,5 CM A LA VISTA, BARNIZADO NATURAL

10.- EL CAMBIO DE LA CERÁMICA DE PISO SERÁ PARCIAL O DE TODO EL RECINTO.

R: SOLAMENTE LA DAÑADA, PUEDE SER PORCELANATO NEGRO

11.- EN SECTOR MOTRICIDAD Y BAÑOS QUE TIPO DE DE WC Y ARTEFACTOS SE INSTALARAN.

R: WC MODELO VALENCIA DE FANALOZA O SIMILAR, BLANCO, CON FITTING

12.- LOS WC SERÁN CON FLUXOMETROS O ESTAQUE.

R: CON FLUXÓMETROS

13.- EN SECTOR MOTRICIDAD Y BAÑOS SE HARÁN DIVISIONES DE BAÑO EN ALBAÑILERÍA?

R: TABIQUE METALCON SEGÚN PUNTO 16.0 DE LAS EE. TT.

14.- SE ENTIENDE QUE SE ELIMINA JUNTO AL ITEM 27.0 AL 27.5; ASÍ COMO TAMBIÉN EL PROYECTO ELÉCTRICO E INSCRIPCION.?

R: SE ELIMINA ESE ITEM COMPLETO

SEPARACIONES TIPO WC Y VANITORIO MARMOLINA



MARCOS PIÑA GUZMAN
ARQUITECTO ICA 5655
CORPORACIÓN DE DESARROLLO LA REINA