

## CONSULTAS LICITACION MEJORAMIENTO GIMNASIO COLEGIO SAN CONSTANTINO

1.- ¿Se entrega itemizado con cubicaciones, estas deberán respetarse como tal, para presentación de presupuesto o son informativas?

RESPUESTA. Son informativas, cada oferente debe tener sus propias cubicaciones. La licitación es a suma alzada, por lo tanto las cubicaciones son responsabilidad del contratista.

2.- Se solicita la entrega de formularios en archivo Word.

RESPUESTA

SE ENVIARAN POR CORREO Y SE SUBIRAN A LA WEB

3.- ¿El Mandante proveerá de servicios higiénicos o deben considerarse baños químicos?

RESPUESTA: Se podrá disponer las instalaciones de camarines y baños del gimnasio. Al final de la obra se entregará funcionando en buenas condiciones.

4.- ¿El mandante proveerá de duchas o deberán considerarse?

RESPUESTA: Se podrá disponer las instalaciones de camarines y baños del gimnasio. Al final de la obra se entregará funcionando en buenas condiciones.

5.- En especificaciones técnicas se indica que se adjunta direcciones de proveedores para carpeta piso gimnasio, revisando información adjunta no figura lo mencionado. ¿Será posible enviar información de lo descrito?

RESPUESTA: Se entregan solamente como referencia, para conocer los productos. Las ofertas son de exclusiva responsabilidad del oferente.

[www.procourts.cl](http://www.procourts.cl)

[www.revs.cl](http://www.revs.cl)

[www.multicanchas.cl](http://www.multicanchas.cl)

[www.ssports.cl](http://www.ssports.cl)

6.- En ítem 12.1 pavimentos, indica pastelones 50x50 espesor 4 cms. estos son lisos o de color. Favor aclarar.

**RESPUESTA: Pastelones 50 x 50 cm, espesor 4 cm, lisos, gris.**

7.- ¿Pasillo corredor lleva luminarias?

**RESPUESTA: Considerar 5 equipos estanco 2 x 18W, con sus respectivos centros. El tablero General está junto al acceso.**

8.- ¿Cañería galvanizada o MT en recinto interior?

**RESPUESTA: Cañería galvanizada.**

9.- ¿Se contempla señaléticas de escape?

**RESPUESTA: considerar señalética y luces de emergencia en cada puerta nueva, incluida la alimentación eléctrica.**

**Marcos Piña Guzmán  
Arquitecto  
Corporación de Desarrollo de La Reina**